



МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, <http://emercom.irtel.ru>

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БОДАЙБИНСКОМУ И МАМСКО-ЧУЙСКОМУ РАЙОНАМ
УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная 4, тел 5-63-12

г. Бодайбо
(место составления акта)

«21» февраля 2018 г.
(дата составления акта)
12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 4

с 09 ч. 00 мин. 06 февраля 2018 г. до 15 час. 00 мин 21 февраля 2018 г., на объектах
муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Детский оздоровительно-
образовательный центр" спортзал, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77,
тип, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, пункт проката коньков,
666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, лыжная база, 666904, Иркутская
область, г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 91, плавательный бассейн, 666904, Иркутская область,
г.Бодайбо, ул. Железнодорожная, 2 "А".

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов по пожарному надзору Соколовского Максима Владиславовича от 09.01.2018
года № 4

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального казенного учреждения
дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Бодайбинскому
и Мамско-Чуйскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении
выездной проверки): распоряжение вручено Тюрину Ю.Ю. директору МКУ ДО «ДООЦ» 26.01.2018 г.

(фамилии, инициалы, дата, время)

Главный государственный инспектор по пожарному надзору _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Куличкина Анастасия Леонидовна, государственный инспектор Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Побожьева Елена Фёдоровна заместитель директора по АХЧ МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта и Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
Общие мероприятия			
1.	Не согласованы специальные программы с территориальным органом государственного пожарного надзора.	Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" утвержденные <u>приказом</u> МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
спортзал, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77			
2.	На здание отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	Правила Противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». П.2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
тир, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77			
3.	На здание отсутствует утвержденная инструкция о мерах	Правила Противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». П.2 В отношении каждого объекта (за	МКУ ДО «Детский оздоровительно-образователь-

Главный государственный инспектор по пожарному надзору _____

	пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	ный центр»
пункт проката коньков, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77			
4.	На здание отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	Правила Противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». П.2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
лыжная база, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 91			
5.	На здание отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	Правила Противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». П.2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»
плавательный бассейн, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Железнодорожная, 2 "А"			
6.	На здание отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с	Правила Противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». П.2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве	МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»

Главный государственный инспектор по пожарному надзору _____

требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима.	собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	
---	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение главного государственного инспектора Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору Соколовского М.В. от 09.01.2018 года № 4, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.02.2018 года № 4/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов по пожарному надзору

Куличкина Анастасия Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 21 » февраля 2018 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр»

Тюрин Ю.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 »

февраля

2018 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Главный государственный инспектор по пожарному надзору